

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza



E-DIS-12/06/2017-0356600

Prioritaria
Spett.le
KENNEDY SRL
Via Gozzi, 23
61032 FANO PU

DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/ZO/ZOPU/UOR1

Spett.le
COMUNE DI FANO
Via S. Francesco d'Assisi 76
61032 FANO (PU)
PEC: comune.fano@emarche.it

Oggetto: Parere preventivo di elettrificazione per Piano di recupero Viale Kennedy nel Comune di Fano

Con riferimento alla Vs. richiesta del 21/02/2017 di parere preventivo per l'allaccio alla rete E-Distribuzione prevista nel piano di recupero di Viale Kennedy nel Comune di Fano, Vi comunichiamo quanto segue.

Per l'elettrificazione dell'area composta da 3 lotti per una potenza complessiva di circa 37 kW è richiesta la costruzione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, da realizzare in una posizione idonea, accessibile da pubblica via, il cui uso servirà a fornire energia elettrica anche alle zone limitrofe.

La nuova installazione sarà costruita dai richiedenti ed acquisita da E-Distribuzione in servitù di elettrodotto per il corrispettivo di € 500,00+IVA se dovuta e dovrà avere le dimensioni minime di m. 5,53 x 2,30 x 2,50h.

Con plico a parte vi verrà consegnata la specifica costruttiva **DG2061 ed. 8** del 15/09/2016 del prefabbricato necessario, la cui collocazione dovrà essere definita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui campi elettromagnetici:

- legge 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

- DPCM 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete di 50 HZ, generati dagli elettrodotti " (in particolare art. 4 e art. 6).

Anche le canalizzazioni per l'allaccio alla rete di media tensione e per la distribuzione in

bassa tensione all'interno dell'area, saranno a cura dei richiedenti;

in particolare si sottolinea l'importanza della "**Guida per la realizzazione dei cavidotti MT-BT**", dove è precisato che la dimensione utile dei pozzetti dovrà essere pari a 1,5 x 1,5 m nei tratti dove è presente sia la bassa tensione che la media tensione; dovrà essere pari a 1,0 x 1,0 m dove è presente la sola bassa tensione.

La specifica della cabina **DG2061 ed. 8** e la **Guida per la realizzazione dei cavidotti** saranno forniti dal nostro tecnico incaricato Sig. Meloni Stefano tel. 0721097835 dell'Unità Operativa di Pesaro-Fano, con il quale dovranno essere definiti tutti gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui nell'area oggetto del recupero insistessero elettrodotti incompatibili con le costruzioni da realizzare, dovrà essere trasmessa una specifica richiesta di spostamento tenendo presente che, normalmente, i relativi oneri saranno a carico dei richiedenti.

Richiamiamo inoltre la Vostra attenzione sulle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e sue successive modifiche ed integrazioni, che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

- sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- sulla tabella 1 dell'allegato IX, che definisce i limiti delle distanze minime oltre le quali detti lavori possono essere eseguiti;
- sull'articolo 117, che definisce le precauzioni da adottarsi quando sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Segnaliamo che il personale dei nostri uffici della Zona di Pesaro è disponibile per qualsiasi evenienza ed ogni ulteriore chiarimento, Vi ricordiamo che, anche in forza della norma citata, **eventuali infortuni e/o danni di qualsiasi genere che possano derivare a persone o cose, compreso il nostro elemento d'impianto, per Vostre inosservanza e/o inadempienze, ricadono esclusivamente e totalmente sotto la vostra responsabilità.**

Distinti saluti.

Virgilio Tomassini

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.