

ALL 1

Ato

Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale
n°1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

ORIGINALE

Registro Generale n. 26

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 26 DEL 07-09-2018

Ufficio: RICCIATTI YURI

Oggetto: PROPOSTA DI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO DI UNO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DEL TORRENTE ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU).

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE 241/90 ED AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 11 E 19 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di settembre,

IL DIRETTORE

VISTO il regolamento 'Approvazione Progetti Definitivi' approvato con delibera assembleare n. 16 del 15/12/2017;

CONSIDERATO CHE a seguito del Decreto Presidenziale n° 19 del 7 giugno 2017, avente per oggetto "*Nomina del Direttore Generale dell'AATO*", in base al quale sono state conferite tutte le funzioni dirigenziali in capo al sottoscritto Direttore ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, è funzione del Direttore l'approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato;

DATO ATTO che il Gestore del S.I.I. ASET Spa ha presentato a questo Ente (lettera agli atti AAto al prot. n° 289 del 17/04/2018) richiesta di approvazione del progetto "definitivo"

dell'intervento all'oggetto: "REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO DI UNO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DEL TORRENTE ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)";

PRESO ATTO che il progetto prevede, fra le altre cose, l'acquisizione di terreni di privati per circa m² 5000 atteso che l'area individuata per la realizzazione della vasca risulta di proprietà privata e quindi si rende necessario l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, per la qual cosa risulta essere stato già comunicato alle Ditte interessate l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ed ai sensi degli artt. 9, 11 e 19 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. Al riguardo sono state acquisite agli atti di questa AAto le copie delle lettere raccomandate comunicate ai soggetti interessati (note AAto n. 524 del 06/06/2018) con riscontro della cartolina di ritorno attestante l'avvenuta ricezione della comunicazione;

CONSIDERATO che in ordine all'oggetto ed all'avviso di cui alla Legge 241/1990 è pervenuta agli atti, annotata con prot. AAto n. 711 del 11/07/2018 l'osservazione che si riporta integralmente in calce alla presente;

Tenuto conto che l'articolo 10 bis della Legge n. 241/90, stabilisce l'obbligatorietà della comunicazione nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione di un provvedimento, atteso che la comunicazione è finalizzata all'instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che si suole definire di contraddittorio c.d. predecisorio.

Al riguardo si riportano le osservazioni pervenute (prima parte):



Spett. AAto n. 1 Marche Nord
via Borgomozzo, n10/C, Pesaro
Alla c.a. dell'ing. Michele Ranocchi

Spett.le ASET Servizi spa
via E. Mattei, 24/B, Fano
Alla c.a. dell'ing. Marco Romel

Oggetto:

Proposta di progetto per la realizzazione di una vasca di accumulo al servizio di uno scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce del torrente Arzilia nel Comune di Fano

Avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ed ai sensi degli artt. 9, 11 e 19 del Dpr 327/2001 e smi.

Con riferimento alla vostra lettera raccomandata del 06/06/2018 (prot. 524/18), con cui veniva comunicato quanto in oggetto, i sottoscritti Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena e Morelli Franco, avendo presa visione degli elaborati di progetto relativo alla vasca sopraccitata, fanno presente ed osservano quanto segue:

- Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 1172, 1173 e 1174, previste nel Piano Particolare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio;
- Che anche le particelle distinte al CT ai nn. 1171 e 1175, del foglio 16, vengano ricomprese nel Piano Particolare di Esproprio. In quanto, per i sottoscritti, queste particelle da sole non hanno più una utile e/o profittevole utilizzazione;
- Che si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria come previsto al comma 6 della sopraccitata lettera;

I sottoscritti restano in attesa di un gradito e pronto riscontro

Fano,

I sottoscritti

X Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena
Morelli Marisa, *[firma]*
Morelli Marilena, *[firma]*
Morelli Franco, *[firma]*

Di seguito si esaminano e si controdeducono le osservazioni sopra riportate:

1. Osservazione n° 1:

- Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 1172, 1173 e 1174, previste nel Piano Particellare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio;

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione deve essere accolta.

Per una scusabile intestazione nel piano particellare d'esproprio le stesse sono state indicate quali aree da asservire, mentre in realtà esse debbono essere espropriate per dare corso all'opera. Si approvi.

2. Osservazione n° 2:

- Che anche le particelle distinte al CT al nn. 1171 e 1175, del foglio 16, vengano ricomprese nel Piano Particellare di Esproprio. In quanto, per i sottoscritti, queste particelle da sole non hanno più una utile e/o profittevole utilizzazione;

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere parzialmente accolta. Le aree in questione, peraltro di non eccessiva estensione, una volta che si sia effettuato l'espropriazione di quelle relative alla costruzione dell'opera pubblica, nel loro complesso, non avrebbero più un diretto interesse per la proprietà a mantenerne l'attuale assetto. Per quanto attiene la particella n. 1175, costituente stradina adiacente alle aree oggetto di esproprio, che non avrebbe più una concreta attinenza con queste ultime, risulta che la stessa sia di un qualche interesse relativamente alla costruzione di una pista ciclabile da parte del Comune di Fano e pertanto si ritiene che la stessa possa essere acquisita dal Comune nell'ambito della realizzazione del progetto in questione. Per tale motivazione si ritiene di non poter accogliere l'osservazione in questione atteso che si andrebbe ad interferire con progetti in itinere in seno ad altro Ente. Per quanto attiene la particella n. 1171 si reputa che, data la non eccessiva estensione della stessa, la proprietà possa sottendere una certa ragionevolezza al riguardo. D'altro canto si ritiene che in un eventuale contenzioso espropriativo, qualora la stessa non dovesse essere acquisita nell'ambito del procedimento, si dovrebbe riconoscere a quest'ultima, per il distacco da un più grande compendio terriero, un sensibile deprezzamento economico. Valutati i contrapposti interessi in ordine alla questione, anche al fine di evitare un contenzioso che appesantirebbe economicamente l'Ente, si reputa che l'osservazione in ordine all'acquisizione della particella n. 1171 allo stesso prezzo che sarà attribuito all'area oggetto d'esproprio possa essere accolta. Si approvi l'acquisizione della particella n. 1171,

accogliendone l'osservazione.

3. Osservazione n° 3:

- ☐ **Che si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria come previsto al comma 6 della sopractata lettera;**

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere accolta.

Ai sensi del disposto di cui al D.P.R. 327/2001 e s.m.i. la cessione bonaria può essere convenuta con l'espropriante. Si approvi.

Si riportano le altre osservazioni pervenute (seconda parte):

ASET/SPA
0000020/18 11/07/2018



Spett. AATO n. 1 Marche Nord
via Borgomozzo, n10/C, Pesaro
Alla c.a. dell'Ing. Michele Ranocchi

Spett.le ASET Servizi spa
via E. Mattei, 24/B, Fano
Alla c.a. dell'Ing. Marco Romei

Oggetto:

Proposta di progetto per la realizzazione di una vasca di accumulo al servizio di uno scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce del torrente Arzilia nel Comune di Fano

Avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ed ai sensi degli artt. 9, 11 e 19 del Dpr 327/2001 e sml.

Con riferimento alla vostra lettera raccomandata del 06/06/2018 (prot. 524/18), con cui veniva comunicato quanto in oggetto, i sottoscritti Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena, Morelli Franco, Bartocchini Maria, Morelli Virginio, Morelli Claudio, Morelli Claudia e Morelli Fatima avendo presa visione degli elaborati di progetto relativo alla vasca sopracitata, fanno presente ed osservano quanto segue:

- Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 218 parte, 349 parte e 1175, previste nel Piano Particellare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio, e si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria, come previsto al comma 6 della sopracitata lettera;
- Che il pozzetto di derivazione A1 (FVA 1005) previsto a ridosso delle abitazioni, (fg. 16 mapp 218) venga spostato sulla sede stabile di quella che sarà la pista ciclabile, il cui progetto è in itinere;
- Che il pozzetto di adeguamento dello scarico scolmatore di via 1° Maggio (?? - è viale Romagna) dovrà essere dotato anch'esso di una valvola di ritenzione atta ad evitare che, in caso di piena del Torrente Arzilia, avvenga un riflusso delle acque del torrente nella rete fognaria sovrastante rischiando di allagare le case vicine (fg. 16 mapp. 218, 348 e 349);
- Che volendo procedere da parte dell'Ente, all'adeguamento dello scolmatore di via 1° Maggio (viale Romagna) dovrebbero essere adeguate anche le condotte sostituendo i tubi ib c/s con altri di materiale idoneo ad evitare la dispersione delle acque reflue nel terreno circostante cosa che provoca umidità nelle abitazioni vicine;
- Si ribadisce che i lavori di costruzione della vasca abbiano l'accesso al cantiere solo da via del Moletto e non dalla strada privata di che scende da viale Romagna, l'unica eccezione è legata al periodo necessario per la costruzione della parte a monte della nuova fogna;

- Che con i lavori della nuova fogna vengano adeguate le griglie e le caditoie di captazione dell'acqua meteorica che scende da viale Romagna e dall'attuale percorso ciclo - pedonale.

Con l'occasione si fa osservare che le particelle 159 e 346, di proprietà dei sottoscritti Interessate da un progetto di pista ciclo-pedonale potrebbero essere cedute nell'ambito dell'acquisizione delle aree sopraccitate.

I sottoscritti restano in attesa di un gradito e pronto riscontro

Fano,

I sottoscritti

x Morelli Silvio, *Morelli Silvio Paolo*
Morelli Marisa, *Morelli Marisa*
Morelli Marlina, *Morelli Marlina*
Morelli Franco, *Morelli Franco*

Bartocchini Maria, *Bartocchini Maria*
Morelli Virginio, *Morelli Virginio*
Morelli Claudio, *Morelli Claudio*
Morelli Claudia, *Morelli Claudia*

Morelli Fatima, *Morelli Fatima*

Di seguito si esaminano e si controdeducono le osservazioni sopra riportate:

4. Osservazione n° 4:

- *Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 218 parte, 349 parte e 1175, previste nel Piano Particellare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio, e si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria, come previsto al comma 6 della sopracitata lettera;*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione non può essere accolta.

Le aree in questione, distinte al CF fg. 16 mapp. 218 parte, 349 parte e al CT fg. 16 mapp. 1175, peraltro tutte di non eccessiva estensione, costituiscono, con riferimento alle prime due, porzioni di pertinenze di fabbricati urbani interessati dall'asservimento di collettore di fognatura ipogea, peraltro in buona parte di fatto già esistente da *illo tempore*, per il quale il progetto in argomento prevede la sostituzione del vecchio collettore con uno nuovo e di migliore collegamento. La particella 1175, censita al Catasto Terreni, costituisce sede propria di una stradina privata, anch'essa interessata dall'asservimento di collettore di fognatura ipogea, peraltro di fatto già esistente da *illo tempore* per tutta la sua lunghezza, per il quale, anche in questo caso, il progetto in argomento prevede la sostituzione del vecchio collettore con uno nuovo e di migliore collegamento. Per tutte le predette particelle catastali risulta che le stesse siano di un qualche interesse relativamente alla costruzione di una pista ciclabile da parte del Comune di Fano e pertanto si ritiene che le stesse, pur interessate all'asservimento secondo il progetto di cui si discute, potrebbero essere acquisite dal Comune di Fano nell'ambito della realizzazione del progetto *in itinere* relativo alla costruzione della pista ciclabile. Per tale motivazione, pur ritenendo possibile che in sede di realizzazione della pista ciclabile da parte del Comune di Fano che le aree in questione possano essere acquisite in proprietà, previa loro identificazione e frazionamento catastale ove occorra, si ritiene che nell'ambito del presente progetto non sia possibile accogliere l'osservazione in oggetto atteso che si andrebbe ad interferire con progetti *in itinere* in seno ad altro Ente. L'osservazione, in ogni caso, potrà essere tenuta in considerazione nell'ipotesi di attiva collaborazione fra questo Ente espropriante ed il Comune di Fano, in maniera da poter soddisfare per quanto più possibile le richieste dei sottoscrittori l'osservazione. Al momento, per quanto riferito, l'osservazione non può essere accolta.

5. Osservazione n° 5:

- *Che il pozzetto di derivazione A1 (FVA 1005) previsto a ridosso delle abitazioni, (fig. 16 mapp 218) venga spostato sulla sede stabile di quella che sarà la pista ciclabile, il cui progetto è in itinere;*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere accolta.

Lo spostamento del pozzetto sulla sede della futura pista ciclabile è possibile in quanto lo spostamento è di pochi metri e non cambia nella sostanza il progetto. Si approvi.

6. Osservazione n° 6:

- *Che il pozzetto di adeguamento dello scarico scolmatore di via 1° Maggio (?? – è viale Romagna) dovrà essere dotato anch'esso di una valvola di ritenzione atta ad evitare che, in caso di piena del Torrente Arzillo, avvenga un riflusso delle acque del torrente nella rete fognaria sovrastante rischiando di allagare le case vicine (fig. 16 mapp. 218, 348 e 349);*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere accolta.

La valvola di ritegno sul nuovo scolmatore A1 è già prevista in progetto: è allocata nel pozzetto di salto a valle del partitore A1, prima dell'attraversamento dell'argine. Si approvi.

7. Osservazione n° 7:

- *Che volendo procedere da parte dell'Ente, all'adeguamento dello scolmatore di via 1° Maggio (viale Romagna) dovrebbero essere adeguate anche le condotte sostituendo i tubi in c/c con altri di materiale idoneo ad evitare la dispersione delle acque reflue nel terreno circostante cosa che provoca umidità nelle abitazioni vicine;*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere accolta.

Il rifacimento di tutta la tubazione di scarico esistente dallo scolmatore di via 1° Maggio consiste in circa 20 metri aggiuntivi di nuova tubazione, con una maggiore incidenza economica di circa 10.000 euro. Si approvi.

8. Osservazione n° 8:

- *Si ribadisce che i lavori di costruzione della vasca abbiano l'accesso al cantiere solo da via del Moletto e non dalla strada privata che scende da viale Romagna, l'unica eccezione è legata al periodo necessario per la costruzione della parte a monte della nuova fogna;*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione può essere accolta.

In progetto è previsto l'accesso in cantiere da via del Moletto. Si approvi.

9. Osservazione n° 9:

- *Che con i lavori della nuova fogna vengano adeguate le griglie e le caditoie di captazione dell'acqua meteorica che scende da viale Romagna e dall'attuale percorso ciclo-pedonale;*

Esame controdeduttivo dell'osservazione. L'osservazione non può essere accolta.

In progetto è previsto il ricollegamento degli scarichi alla tubazione esistente. Tale richiesta di adeguamento potrà eventualmente essere accolta ed inserita nel progetto di realizzazione della pista ciclabile. Non si approvi.

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute e delle relative controdeduzioni sopra riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n°19 del 7 giugno 2017;
- il regolamento 'Approvazione Progetti Definitivi'

DISPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente **ATTO**.
2. Relativamente al progetto proposto "REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO AL SERVIZIO DI UNO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DEL TORRENTE ARZILLA NEL COMUNE DI FANO (PU)", **DI PRENDERE ATTO:**
 - delle osservazioni pervenute in merito all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e delle controdeduzioni riportate nel presente provvedimento;
 - di procedere alla convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi connessi all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art.14 della L.241/90;

3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, ai proprietari interessati al procedimento di esproprio ed al Gestore del S.I.I. Aset Spa.

Il DIRETTORE AAto
Ing. Michele Ranocchi

ALLEGATI:

1. *Richiesta di approvazione trasmessa dal Gestore del S.I.I. Aset Spa*
2. *Osservazioni presentate (Prot. AAto n. 711 del 11/07/2018)*



ASET S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)
tel 0721.83391 - fax 0721.830750
info@cert.asetservizi.it
www.asetservizi.it

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144661
Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Spett.le
AATO 1 Marche Nord
Via Borgomozzo 10/C
61121 Pesaro (PU)
PEC: ato1.marche@pec.it

E p. c. Spett.le
Comune di Fano (PU)
Via San Francesco
61032 Fano (PU)
PEC: comune.fano@emarche.it

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo: “Realizzazione di una vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce dell'Arzilla nel Comune di Fano”.

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Romei.

Ai sensi della Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 16 del 15 dicembre 2017, con la quale si è approvato il “Regolamento approvazione progetti definitivi”, relativo all'iter di approvazione dei progetti di cui all'art. 158 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della legge 11 novembre 2014, n. 164, con la presente siamo a trasmetterVi il progetto definitivo, redatto dal RTI composto dallo Studio Majone Ingegneri Associati (Capogruppo), da Majone & Partners S.r.l. (Mandante), da C&P Engineering S.r.l. e il Geologo Stefano Giuliani, per la realizzazione dell'opera in oggetto ai fini dell'approvazione per:

- ✓ la dichiarazione di pubblica utilità;
- ✓ la costituzione di titolo abilitativo;
- ✓ l'approvazione della variante agli strumenti di pianificazione urbanistica.

L'intervento in progetto riguarda la rete fognaria mista del Comune di Fano in sinistra idrografica del Torrente Arzilla, e in particolare le acque dei bacini che attualmente afferiscono allo scolmatore di via del Moletto, con la finalità principale di evitare lo scarico di acque reflue miste di prima pioggia nel torrente Arzilla e garantire quindi la qualità delle acque del torrente e delle acque di balneazione prossime alla foce.

In particolare le opere consistono nella realizzazione di un vasca di accumulo da realizzarsi in sponda sinistra, nell'area non edificata tra il Torrente Arzilla e Viale I° Maggio, immediatamente a monte del ponte stradale e delle opere accessorie di collegamento alla rete esistente e di sollevamento delle acque reflue accumulate.

La localizzazione della vasca in sponda sinistra consente di dimensionare l'impianto di sollevamento per la sola portata nera diluita da inviare alla rete di valle e non per il valore di picco della portata di pioggia, dal momento che il sollevamento avverrebbe a valle e non a monte della laminazione prodotta dalla vasca. Questo permette inoltre di ridurre notevolmente la potenza richiesta per l'impianto, evitando eccessive fluttuazioni della portata in ingresso e consentendo quindi un funzionamento più efficiente.

L'impianto di sollevamento è previsto in adiacenza alla vasca di accumulo per permetterne lo svuotamento, e la condotta in pressione in uscita convoglia le acque reflue verso la rete esistente in sponda destra.

All'esaurirsi del volume disponibile all'interno della vasca, le eventuali acque eccedenti la portata dell'impianto di sollevamento sono scaricate nel Torrente Arzilla attraverso gli scolmatori esistenti.

La condotta di acque nere di via del Moletto ha una quota di scorrimento, nel punto di intercettazione, pari a -0.84 m slm. Tale quota è inferiore alle quote di sfioro di entrambi gli sfioratori esistenti. Questo significa che, in caso di evento meteorico con volume superiore a quello disponibile all'interno della vasca, la condotta di acque nere si troverebbe a funzionare in pressione, creando disagi non accettabili alla popolazione servita. Per questo motivo è necessario mantenere la disconnessione idraulica tra tali condotte e quella di acque miste, ed in generale la vasca.

Si è scelto infine di posare due condotte in parallelo, una per la portata proveniente dalla condotta di acque miste e l'altra che raccoglie la condotta di acque nere. Quest'ultima non si immette direttamente in vasca, dal momento che non necessita di laminazione della portata, ma nell'impianto di sollevamento realizzato in adiacenza, che alimenta la condotta di mandata in progetto verso la rete comunale.

Inoltre, si precisa che:

- il progetto è stato elaborato nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sui LL.PP. e degli strumenti urbanistici;
- le opere in progetto rientrano tra quelle indicate nella parte 2 titolo VI del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e, per quanto applicabili, in quelle vigenti nel D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
- gli elaborati progettuali sono riportati nel documento allegato "Elenco Elaborati" FVA.00 e sono scaricabili all'indirizzo <ftp://ftp.arcoda.it/ASET/>, alla cartella "Realizzazione di una vasca di accumulo a servizio dello scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce dell'Arzilla nel Comune di Fano", e accessibili con la seguente credenziali:username: asetutenteftp2 - password: 88PRT142.

In riferimento alla Determina AEEGSI n. 2 del 30 Marzo 2016, il presente intervento è finalizzato a superare le seguenti criticità:

- C – criticità servizio fognatura;

- C4 – sottoarea inadeguate dimensioni reti e impianti;
- Popolazione interessata dall'intervento 60.211 abitanti (su 60.211 abitanti interessati dalla criticità d'ambito).

Il quadro economico complessivo di progetto è il seguente:

	Importo
A	
Importo totale dei lavori	€ 1 395 242.22
<i>di cui sicurezza</i>	<i>€ 170 310.64</i>
<i>di cui lavori soggetti a ribasso</i>	<i>€ 1 224 931.58</i>
B	
Somme a disposizione della stazione appaltante *:	
b1	
<u>Indagini geognostiche</u>	<u>€ 8 000.00</u>
<i>spese tecniche per progettazione, direzione lavori,</i>	
b2	
<u>coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed</u>	<u>€ 139 524.22</u>
<u>esecuzione, assistenza ai lavori (oneri previdenziali Inclusi)</u>	
<i>Spese per attività tecnico amministrative connesse alla</i>	
b3	
<u>progettazione, supporto al RdP, verifica e validazione ed altre</u>	<u>€ 41 857.27</u>
<u>spese connesse alle procedure d'appalto</u>	
b4	
<u>spostamento sottoservizi ed allacciamenti</u>	<u>€ 25 000.00</u>
b5	
<u>bonifico ordigni bellici</u>	<u>€ 24 000.00</u>
b6	
<u>verifiche e sorveglianza archeologica nel corso degli scavi</u>	<u>€ 20 000.00</u>
b7	
<u>indennizzi, espropri e occupazioni temporanee</u>	<u>€ 200 000.00</u>
b8	
<u>imprevisti ed arrotondamento</u>	<u>€ 106 376.29</u>
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione *	€ 564 757.78
FINANZIAMENTO	€ 1 960 000.00

* Somme da verificare con la committenza.

L'intervento è previsto ai nn. 25 e 26 del Piano degli Investimenti AATO n. 1 Marche Nord 2016-2019, approvato dall'Assemblea Consortile con Delibera n. 10 del 30 maggio 2016 e vede come soggetto attuatore ASET S.p.a. per un importo pari ad 1.180.000 Euro; la previsione di spesa era stabilita per le annualità 2016 e 2017, però gli accertamenti preventivi (prospezione geofisica - settembre 2016) svolti sull'area prevista per la realizzazione dell'opera, che in fase di studio di fattibilità era stato individuata in destra idrografica (parcheggio ex CIF) su un terreno di proprietà comunale, hanno fatto emergere la probabile presenza di rilevanti reperti archeologici, determinando quindi la necessità di modificare quanto previsto nello studio di fattibilità; in conseguenza dell'esito di tale indagine è stato quindi necessario ricercare una nuova area adatta alla realizzazione dell'opera, che è stata individuata in sinistra idrografica; per tale nuova area comunque, prima di predisporre il progetto definitivo, si è dovuto procedere ad una campagna di analisi per verificare la qualità dei terreni di scavo, ed espletare specifiche indagini archeologiche preventive (su

indicazione della sovrintendenza); per quanto sopra gran parte della spesa si sposterà nelle annualità 2018 2019.

Il maggiore costo dell'opera, rispetto a quanto stanziato nel Piano Interventi AATO 2016-2019, è dovuto essenzialmente alla necessità di acquisire terreni privati per circa 5.000 m², mentre in fase di studio di fattibilità l'area individuata era di proprietà comunale.

Nell'aggiornamento del Piano degli Interventi per le annualità 2018 e 2019 verrà richiesto l'adeguamento delle somme per la realizzazione dell'opera in oggetto.

Ai fini del rilascio del titolo abilitativo e variante urbanistica per quanto attiene l'area interessata dalla realizzazione della vasca di accumulo, l'intervento in oggetto necessita dei seguenti pareri e/o autorizzazioni presso gli Enti:

1. Comune di Fano - Urbanistica:
 - conformità urbanistica;
 - titolo urbanistico.
2. Provincia di Pesaro-Urbino – Urbanistica – VAS – Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”.
3. Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 10 – Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili e Pianificazione Ambientale.
4. Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche:
 - Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004.
5. Regione Marche - Presidio Territoriale di Pesaro - Urbino: Ufficio Rischio e Pronto Intervento Idraulico e Autorità Idraulica:
 - Sorveglianza idraulica R.D. n. 523/1904 e Vincolo idrogeologico - Rischio esondazione (PAI).
6. ASUR:
 - Parere Igienico - Sanitario per la componente edilizia.
7. ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Servizio Acque.

L'area individuata per la realizzazione della vasca risulta essere di proprietà privata (si veda il piano particellare del progetto) e quindi risulta necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Pertanto, considerato che:

- l'art. 158 bis del D. Lgs. n. 152/2006 dispone l'approvazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi e quindi presupposto indefettibile per l'esecuzione dei lavori; l'Ente di Governo dell'ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 158 bis del D. Lgs. n. 152/2006, deve provvedere a convocare apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Si chiede di procedere alla convocazione di apposita conferenza dei servizi, funzionale ad ottenere pareri/permessi degli enti competenti necessari al rilascio del titolo abilitativo dell'intervento, al fine di poter rispettare la pianificazione

dell'investimento in questione anche in considerazione dei tempi occorrenti per l'individuazione dell'appaltatore.

Rimanendo in attesa di un riscontro, si segnala che per qualunque necessità e successive comunicazioni si può fare riferimento all'ing. Marco Romei, tel. 0721838818 – 3357162009, e-mail: m.romei@asetservizi.it.

Distinti saluti.



Il Direttore Tecnico
Ing. Marco Romei

*Documento firmato
digitalmente ai sensi dell'art.
20 e sogg. del D. Lgs. n.
82/2005*

Allegato:

- *elenco Elaborati – FVA.00;*
- *bozza avviso per le Ditte da espropriare o asservire;*
- *elenco Ditte da espropriare o asservire.*

SEGRETERIA

Da: Per conto di: info@cert.asetsevizi.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: martedì 17 aprile 2018 11:09
A: ato1.marche@pec.it; comune.fano@emarche.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 0005100/18: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO : REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DELL'A
Allegati: [postacert.ernl \(770 KB\)](#); [dati-cert.xml](#)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/04/2018 alle ore 11:09:12 (+0200) il messaggio "0005100/18: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO : REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DELL'A" è stato inviato da "info@cert.asetsevizi.it" indirizzato a:

comune.fano@emarche.it
ato1.marche@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [78B6E7EB.018D1F98.D2DD79B9.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it](#)

L'allegato [dati-cert.xml](#) contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 17/04/2018 at 11:09:12 (+0200) the message "0005100/18: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO : REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DELL'A" was sent by "info@cert.asetsevizi.it" and addressed to:

comune.fano@emarche.it
ato1.marche@pec.it

The original message is attached.

Message ID: [78B6E7EB.018D1F98.D2DD79B9.4B8CCFE3.posta-certificata@legalmail.it](#)

The [dati-cert.xml](#) attachment contains service information on the transmission

SEGRETERIA

Da: info@cert.asetsservizi.it
Inviato: martedì 17 aprile 2018 11:09
A: ato1.marche@pec.it; comune.fano@emarche.it
Oggetto: 0005100/18: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO : REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DELL'A
Allegati: 407020.PDF.P7M;
ASET_VASCA_ACCUMULO_E_SCOLMATORE_FOCE_ARZILLA_BOZZA_AVVISI_241_AATO_01.DOC; ASET_VIA_DEL_MOLETTO_F_16_26
_QUADRO_OFFERTA_ECONOMICA_ESPROPRI_SERVITU_VASCA_01.PDF; FVA ELENCO ELABORATI PD.PDF

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO : REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO DELLO SCOLMATORE DI ACQUE REFLUE URBANE SITO ALLA FOCE DELL'ARZILLA NEL COMUNE DI FANO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ING. MARCO ROMEI



Spett. AAto n. 1 Marche Nord

via Borgomozzo, n10/C, Pesaro

Alla c.a. dell'Ing. Michele Ranocchi

Spett.le ASET Servizi spa

via E. Mattei, 24/B, Fano

Alla c.a. dell'Ing. Marco Romel

Oggetto:

Proposta di progetto per la realizzazione di una vasca di accumulo al servizio di uno scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce del torrente Arzilla nel Comune di Fano

Avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ed ai sensi degli artt. 9, 11 e 19 del Dpr 327/2001 e smi.

Con riferimento alla vostra lettera raccomandata del 06/06/2018 (prot. 524/18), con cui veniva comunicato quanto in oggetto, i sottoscritti Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena, Morelli Franco, Bartoccini Maria, Morelli Virginio, Morelli Claudio, Morelli Claudia e Morelli Fatima avendo presa visione degli elaborati di progetto relativo alla vasca sopracitata, fanno presente ed osservano quanto segue:

- Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 218 parte, 349 parte e 1175, previste nel Piano Particellare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio, e si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria, come previsto al comma 6 della sopracitata lettera;
- Che il pozzetto di derivazione A1 (FVA 1005) previsto a ridosso delle abitazioni, (fg. 16 mapp 218) venga spostato sulla sede stabile di quella che sarà la pista ciclabile, il cui progetto è in itinere;
- Che il pozzetto di adeguamento dello scarico scolmatore di via 1° Maggio (?? - è viale Romagna) dovrà essere dotato anch'esso di una valvola di ritenzione atta ad evitare che, in caso di piena del Torrente Arzilla, avvenga un riflusso delle acque del torrente nella rete fognaria sovrastante rischiando di allagare le case vicine (fg. 16 mapp. 218, 348 e 349);
- Che volendo procedere da parte dell'Ente, all'adeguamento dello scolmatore di via 1° Maggio (viale Romagna) dovrebbero essere adeguate anche le condotte sostituendo i tubi ib cls con altri di materiale idoneo ad evitare la dispersione delle acque reflue nel terreno circostante cosa che provoca umidità nelle abitazioni vicine;
- Si ribadisce che i lavori di costruzione della vasca abbiano l'accesso al cantiere solo da via del Moletto e non dalla strada privata di che scende da viale Romagna, l'unica eccezione è legata al periodo necessario per la costruzione della parte a monte della nuova fogna;

- Che con i lavori della nuova fogna vengano adeguate le griglie e le caditoie di captazione dell'acqua meteorica che scende da viale Romagna e dall'attuale percorso ciclo – pedonale.

Con l'occasione si fa osservare che le particelle 159 e 346, di proprietà dei sottoscritti interessate da un progetto di pista ciclo-pedonale potrebbero essere cedute nell'ambito dell'acquisizione delle aree sopraccitate.

I sottoscritti restano in attesa di un gradito e pronto riscontro

Fano,

I sottoscritti

X Morelli Silvio, *Morelli Elvira Paola*

Morelli Marisa, *Morelli*

Morelli Marilena, *Morelli M. A. D.*

Morelli Franco, *Morelli*

Bartocchini Maria, *Bartocchini Maria*

Morelli Virginio, *Morelli Virginio*

Morelli Claudio, *Morelli Claudio*

Morelli Claudia, *Morelli Claudia*

Morelli Fatima, *Fatima Morelli*

Spett. AAto n. 1 Marche Nord
via Borgomozzo, n10/C, Pesaro
Alla c.a. dell'Ing. Michele Ranocchi

Spett.le ASET Servizi spa
via E. Mattei, 24/B, Fano
Alla c.a. dell'Ing. Marco Romei

Oggetto:

Proposta di progetto per la realizzazione di una vasca di accumulo al servizio di uno scolmatore di acque reflue urbane sito alla foce del torrente Arzilla nel Comune di Fano

Avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ed ai sensi degli artt. 9, 11 e 19 del Dpr 327/2001 e sml.

Con riferimento alla vostra lettera raccomandata del 06/06/2018 (prot. 524/18), con cui veniva comunicato quanto in oggetto, i sottoscritti Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena e Morelli Franco, avendo presa visione degli elaborati di progetto relativo alla vasca sopracitata, fanno presente ed osservano quanto segue:

- Che le aree di loro proprietà, distinte al CT fg. 16 mapp. 1172, 1173 e 1174, previste nel Piano Particolare di Esproprio come aree assoggettate ad asservimento vengano acquisite dall'ente proprietario del servizio;
- Che anche le particelle distinte al CT ai nn. 1171 e 1175, del foglio 16, vengano ricomprese nel Piano Particolare di Esproprio. In quanto, per i sottoscritti, queste particelle da sole non hanno più una utile e/o profittevole utilizzazione;
- Che si dichiarano fin da ora disponibili ad una cessione bonaria come previsto al comma 6 della sopracitata lettera;

I sottoscritti restano in attesa di un gradito e pronto riscontro

Fano,

I sottoscritti

* Morelli Silvio, Morelli Marisa, Morelli Marilena, Morelli Franco



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. MORELLI
- 2. FRANCO
- 3. 2605/88 FANO (PS)
- 4a. 27/08/2014 4b. MIT-UCO
- 4c. 26/08/2018
- 5. U1E203744L
- 7.



A B C

13

	10	11	12
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

12.71

PS20050000 I

AE 0673300

1. Espone il titolare della patente di guida, che ha conseguito la patente di guida in Italia o all'estero, e che ha superato il corso di preparazione per il conseguimento della patente di guida.

2. Espone il titolare della patente di guida, che ha conseguito la patente di guida in Italia o all'estero, e che ha superato il corso di preparazione per il conseguimento della patente di guida.



F.L.S. SIMONE
[Signature]

AS 3552261



13

	10	11	12
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

12.71

PS00057130 I

AE 0606440

1. Espone il titolare della patente di guida, che ha conseguito la patente di guida in Italia o all'estero, e che ha superato il corso di preparazione per il conseguimento della patente di guida.

2. Espone il titolare della patente di guida, che ha conseguito la patente di guida in Italia o all'estero, e che ha superato il corso di preparazione per il conseguimento della patente di guida.



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

- 1. MORELLI
- 2. MARLENA
- 3. 130676 FANO (PS)
- 4a. 28/01/2018 4b. MIT-UCO
- 4c. 10/04/2020
- 5. U1M180087J
- 7.



A B C

[Signature]

Cognome **SCIVILLI**
 Nome **SILVIO**
 Data di nascita **22-12-1937**
 Sesso **M**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **PENSIONATO**
 Indirizzo **VIA S. CAVALLOTTO N. 2**
 Località **CASTANA**
 Comune **CASTANA**
 Provincia **PU**
 Partecipazioni e Commissioni Salienti
 Partecipazioni **1,20**
 Commissioni **CASTANA**
 Partecipazioni **CASTANA**
 Commissioni **CASTANA**



Firma del titolare **IMPOSSIBILITATO**
 Firma del titolare **FARE S. CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**

Scade il **09/12/2025**
 Totale Distretto **5,47**
AX 2619510

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI **CASTANA**
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX 2619510**
 DI **SCIVILLI**
SILVIO

Cognome **CASTANA**
 Nome **ENOLA**
 Data di nascita **26-04-1944**
 Sesso **F**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **PENSIONATA**
 Indirizzo **VIA S. CAVALLOTTO N. 2**
 Località **CASTANA**
 Comune **CASTANA**
 Provincia **PU**
 Partecipazioni e Commissioni Salienti
 Partecipazioni **1,60**
 Commissioni **CASTANA**
 Partecipazioni **CASTANA**
 Commissioni **CASTANA**




Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**
 Firma del titolare **CASTANA**

Scade il **26/04/2026**
 Totale Distretto **5,17**
AU 3802992

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI **CASTANA**
CARTA D'IDENTITA'
 N° **AU 3802992**
 DI **CASTANA**
ENOLA


Cognome **MORELLI**
 Nome **CLAUDIO**
 nato il **16-05-1956**
 (atto n. 240 A.3.1.S.A.)
 Comune **FANO (PU)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **FANO (PU)**
 Via **DON L. BERNINI N. 33**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **COLLABORATORE DIRETTO
 , CONDIZIONATO E CONTRATTISTA SALERITI**
 Stato **I. 25**
 Capofam. **BIBBOLANI**
 Cogni **CASARE**
 Segni particolari



Cognome **MORELLI**
 Nome **STEFANO**
 nato il **19-05-1951**
 (atto n. 240 A.3.1.S.A.)
 Comune **FANO (PU)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **FANO (PU)**
 Via **DON L. BERNINI N. 33**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **COLLABORATORE DIRETTO
 , CONDIZIONATO E CONTRATTISTA SALERITI**
 Stato **I. 25**
 Capofam. **BIBBOLANI**
 Cogni **CASARE**
 Segni particolari



Cognome **MORELLI**
 Nome **CLAUDIA**
 nata il **23-11-1964**
 (atto n. 474 A.3.1.S.A.)
 Comune **FANO (PU)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **FANO (PU)**
 Via **A. CASALE N. 21**
 Stato civile **CONIUGATA**
 Professione **MANOVIERA**
 Stato **I. 04**
 Capofam. **CASARE**
 Cogni **MARCONI**
 Segni particolari



Cognome **BARTOCCHI**
 Nome **MARIA**
 nata il **10-10-1926**
 (atto n. 01 P.1) 1192
 Comune **AGGIALONIA (PU)**
 Cittadinanza **italiana**
 Stato civile **vedova**
 Via **VIA PIEMONTE, 4128**
 Stato civile **vedova**
 Professione **nona**
 Stato **104**
 Capofam. **Bartocchi**
 Cogni **Claudio**
 Segni particolari **NEBBIANO**

